

جدول انتخاب سیستم اعلام حریق ساختمان مسکونی

گروه الف - ب - ج - د

ارتفاع و تعداد واحدها	ساختمان کمتر از ۵ طبقه از کف زمین و کمتر از ۱۱ واحد	ساختمان کمتر از ۵ طبقه از کف زمین و به بالا	ساختمان ۵ طبقه تا ۱۰ طبقه از کف زمین و تا ۲۰ واحد	ساختمان ۲۰ واحد و به بالا	ساختمان بیش از ۱۰ طبقه از کف زمین و یا بیش از ۵۰۰۰ مترمربع
سیستم آنالوگ آدرس پذیر	اختیاری	اختیاری	اجباری	اجباری	اجباری
سیستم متعارف	اختیاری	۱۶ واحد و کمتر	۱۶ واحد و کمتر	غیر مجاز	غیر مجاز
		۱۷ الی ۱۹ واحد	۱۷ الی ۱۹ واحد		
توضیحات	استفاده از سیستم اعلام حریق اختیاری است.	استفاده از یک نوع سیستم اعلام حریق اجباری است.	استفاده از یک نوع سیستم اعلام حریق اجباری است.	استفاده از سیستم آنالوگ آدرس پذیر اجباری است.	استفاده از سیستم آنالوگ آدرس پذیر اجباری است.

- مورد توافق سازمان آتش‌نشانی و سازمان نظام مهندسی .
- در هنگام طراحی، توانایی تغذیه آژیرها روی زون اعلام، بر روی بلوک دیاگرام ارائه شود .
- نوع سیستم آدرس پذیر آنالوگ با قابلیت گروه بندی آژیرها باشد .
- در طراحی مدارات آژیر به صورت آژیر گروهی : طراح و مجری می بایست آژیرها را حداکثر ۳ طبقه و در مجموع ۸ واحد در یک گروه دسته بندی نمایند .